

Prot. 8226 del 24/03/2015**OGGETTO: GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BATTERIA G NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (G.U.R.I. 27/02/2015 n. 25) – RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI.**

Con riferimento ad una richiesta di chiarimenti pervenuta con nota del 20/03/2015 acclarata al protocollo dell'Ente alla medesima data al n. 8043, sentito il progettista, si comunica quanto segue:

- IMPIANTO ELETTRICO: è prevista la predisposizione dell'impianto elettrico, come indicato nella tav.13007\_G3\_AR\_005. La predisposizione consiste nell'interramento di un semplice tubo corrugato dal locale magazzino della batteria F al locale magazzino della batteria G. Per quanto riguarda invece l'illuminazione votiva l'intero impianto è a carico della ditta concessionaria quindi sarà solamente necessario un coordinamento in fase di esecuzione.

- DIMENSIONE LOCULI: la lunghezza dei loculi è di 2,40 m. lorda con la sola esclusione dello spessore della lapide che verrà posizionata esternamente.

- CEMENTO BIANCO: specificando che il getto del cemento bianco è presente alla voce 15 del c.m.e. (documento che non fa parte del contratto), non vi sono particolari prescrizioni per gli inerti se non quelli che determinano la resistenza caratteristica. Resta inteso che l'effetto finale deve essere come quello realizzato per la batteria F, quindi si deve prevedere una influente componente di inerte finissimo e comunque seguire quelle che sono le specifiche tecniche del produttore di cemento bianco che verrà scelto dall'impresa appaltatrice.

Orbassano, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Antonella Barretta)

